



**TURK STANDARDLARI ENSTITUSU**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	000653-TSE-01/03
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	05.02.2001
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	05.02.2025
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	ARLIGHT AYDINLATMA ANONİM ŞİRKETİ
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	SARAY MAH/SEMT 205 CAD. NO:4 KAHRAMANKAZAN ANKARA/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	ARLIGHT AYDINLATMA A.Ş
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	SARAY MAH.205 SK. NO:4 SARAYKÖY-KAZAN/ANKARA ANKARA / TÜRKİYE
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	000653-TSE-01/02
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	ARLIGHT
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 60598-2-2 / 05.06.2012
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	

-DG XXXX MON Model, 220-240 V, 50/60 Hz, Sınıf II, IP 54/20, minimum 3 Watt(dahil) maksimum 30 Watt'a kadar (dahil) Ledli Sıva Altı Aydınlatma Armatürü  
XXXX:Mekanik ölçü ifade eder(1012, 1016, 1020, 1023)  
-G XXXX PPL Model, 220-240 V, 50/60 Hz, Sınıf II, IP 40/20, minimum 15 Watt(dahil) maksimum 48 Watt'a kadar (dahil) Ledli Sıva Altı Aydınlatma Armatürü  
-G XXXX PPT Model, 220-240 V, 50/60 Hz, Sınıf II, IP 40/20, minimum 15 Watt(dahil) maksimum 48 Watt'a kadar (dahil) Ledli Sıva Altı Aydınlatma Armatürü  
-G XXXX PLK Model, 220-240 V, 50/60 Hz, Sınıf II, IP 40/20, minimum 15 Watt(dahil) maksimum 48 Watt'a kadar (dahil) Ledli Sıva Altı Aydınlatma Armatürü  
XXXX:Mekanik ölçü ifade eder(3012, 3030, 3060, 6060)

*e-İmzalı/e-signed*

30.01.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 96\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=2q9l3ygs> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

1 / 1