SARKIT Ø25cm ALÜMİNYUM GÖVDELİ LED'Lİ AYDINLATMA ARMATÜR ŞARTNAMESİ

Armatür; **"Genel LED Armatür Şartnamesine"** uygun olmalıdır.

Mekanik Özellikler

• Armatür; Ø255x360 mm ebatlarında olmalıdır.
• Armatürün; sarkıtma uzunluğu 1300mm ayarlanabilir olmalıdır.
• Armatür gövde ve kafesi; en az 1mm et kalınlığında alüminyum malzemeden imal edilmelidir.
• Armatür gövde ve kafesi; elektrostatik toz boya ile boyanmış olmalıdır.
• Armatürün; toz ve sıvı girişine karşı koruma sınıfı en az IP20 olmalıdır.
• Kablo giriş yerlerinde kablo yalıtkanına gelebilecek zararları önlemek ve bağlı olduğu IP koruma sınıfı sürekliliğini korumak için plastik geçiş tapası kullanılmalıdır.

Optik ve Elektriksel Özellikler

• Armatürün toplam tüketim gücü;8,5W ± %5 olmalıdır.
• Armatürden çıkan toplam ışık akısı; 270 lm ± %5 olmalıdır.
• Armatür besleme frekans ve gerilim aralığı; 50/60Hz de 220-240VAC olmalıdır.

LED Ampul Özellikleri

• Kullanılan ışık kaynağının renk sıcaklığı 2700K ±75K olmalıdır.
• Işık kaynağı olarak E27 duylu LED ampul kullanılmalıdır.
• En az 30000 saat ömürlü ve 25000 açma-kapama dayanımı olmalıdır.

Çevresel Özellikler

• Armatürün çalışma sıcaklık aralığı 0 °C … +35 °C olmalıdır.

Opsiyonlar

• İstenildiğinde gövde ve kafes ayrı renklere boyanabilmelidir.



