

SARKIT Ø25cm ALÜMİNYUM GÖVDELİ LED'Lİ AYDINLATMA ARMATÜR ŞARTNAMESİ

Armatür; "Genel LED Armatür Şartnamesine" uygun olmalıdır.

Mekanik Özellikler

- Armatür; Ø255x360 mm ebatlarında olmalıdır.
- Armatürün; sarkıtma uzunluğu 1300mm ayarlanabilir olmalıdır.
- Armatür gövde ve kafesi; en az 1mm et kalınlığında alüminyum malzemeden imal edilmelidir.
- Armatür gövde ve kafesi; elektrostatik toz boya ile boyanmış olmalıdır.
- Armatürün; toz ve sıvı girişine karşı koruma sınıfı en az IP20 olmalıdır.
- Kablo giriş yerlerinde kablo yalıtkanına gelebilecek zararları önlemek ve bağlı olduğu IP koruma sınıfı sürekliliğini korumak için plastik geçiş tapası kullanılmalıdır.

Optik ve Elektriksel Özellikler

- Armatürün toplam tüketim gücü; 8,5W \pm %5 olmalıdır.
- Armatürden çıkan toplam ışık akısı; 270 lm \pm %5 olmalıdır.
- Armatür besleme frekans ve gerilim aralığı; 50/60Hz de 220-240VAC olmalıdır.

LED Ampul Özellikleri

- Kullanılan ışık kaynağının renk sıcaklığı 2700K \pm 75K olmalıdır.
- Işık kaynağı olarak E27 duylu LED ampul kullanılmalıdır.
- En az 30000 saat ömürlü ve 25000 açma-kapama dayanımı olmalıdır.

Çevresel Özellikler

- Armatürün çalışma sıcaklık aralığı 0 °C ... +35 °C olmalıdır.

Opsiyonlar

- İstenildiğinde gövde ve kafes ayrı renklere boyanabilmelidir.

